

Formular de raspuns

Cod:	MMPA_0098	Domeniu:	Q&A Septembrie 2011
-------------	-----------	-----------------	---------------------

Intrebare

Unde va fi depozitat combustibilul GPL pentru centrala termică? (capacitatea depozitului, măsuri de protecția mediului)

Raspuns

Conform informatiilor cuprinse in cadrul capitolului 7 – „Riscuri”, subcapitolul 6, punctul 6.1.4. si anexa 1 - depozitarea GPL se face într-un rezervor metalic suprateran amplasat lângă centrala termică (zona eluare) și are capacitatea de 50 t (ceea ce asigură necesarul pe cca. 3,5 zile).

De mentionat ca toate rezervoarele și zonele de depozitare vor fi construite pentru a se conforma standardelor românești aplicabile și BMP-urilor internaționale și vor încorpora containere secundare de reținere cu berme de beton, cu o capacitate de depozitare de 110% din volumul total al materialelor depozitate.



